

認証に係る試験結果・測定器等

1. 一般事項

型式又は名称	ECM-W2BT(R)				点検年月日	令和2年12月1日			
製造番号	003				温度	24.3℃			
電波の型式、周波数 及び空中線電力	F1D	2402-2480MHz 1MHz間隔	0.101 mW/MHz(79波)-	0.378 mW/MHz(20波)	湿度	45.2%			
	G1D	2402-2480MHz 1MHz間隔	0.116 mW/MHz(79波)-	0.435 mW/MHz(20波)	点検場所	Sony Global Manufacturing & Operations Corporation EMC/RF Test Laboratory, Main Lab.			
					点検方法	平成16年総務省告示第88号（特性試験の試験方法を定める件） 別表第43			
					備考	SKZ-20-071			
点検者	大穂 貴則	(一陸技 No.ABJF00028)			発行日	令和2年12月9日			
承認者	山田 貴志	(Technical Manager)							

2. 測定器等


名称	型式	製造番号	製造者名	較正年月日	較正機関	備考
スペクトル分析器	MS2692A	6201338955	Anritsu	令和2年10月3日	Intertek Japan K.K.	電波法第24条の2 第4項 第2号イ

3. 測定結果

試験機器の状態	試験項目	単位	定格電圧 ( DC 3.70 V) *3				上限電圧 ( - - V)				下限電圧 ( - - V)				備考
		MHz	2402	2441	2480	2441 *4	2402	2441	2480	2441 *4	2402	2441	2480	2441 *4	
BDR (Type: DH3 *1)	周波数の偏差	MHz	2402.02791	2441.02799	2480.02835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	連続送信状態 (無変調)
		ppm	11.62	11.47	11.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	占有周波数帯幅	MHz	-	77.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	連続送信状態 (変調)
	拡散帯域幅	MHz	-	70.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	スプリアス発射または 不要発射の強度	(30MHz以上～ 2387MHz未満)	MHz	2376.31	2284.93	2375.94	-	-	-	-	-	-	-	-	
		μ W/MHz	0.01400	0.00920	0.01024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		(2387MHz以上～ 2400MHz未満)	MHz	2400.00	2388.73	2399.77	-	-	-	-	-	-	-	-	
		μ W/MHz	0.54967	0.00631	0.00496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		(2483.5MHz超～ 2496.5MHz以下)	MHz	2495.62	2492.93	2483.93	-	-	-	-	-	-	-	-	
		μ W/MHz	0.00693	0.01131	0.01959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		(2496.5MHz超～ 12.5GHz以下)	MHz	2558.45	2596.42	2635.38	-	-	-	-	-	-	-	-	
		μ W/MHz	0.08970	0.05801	0.03614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	空中線電力の偏差	mW/MHz	0.0756	0.0685	0.0685	0.2648	-	-	-	-	-	-	-	-	連続受信状態
		%	-25.31	-32.35	-32.35	-30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	副次的に発する電波等の限度 (1GHz未満)	MHz	916.87	936.66	987.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nW	0.00870	0.00964	0.00751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		MHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		合算値:	nW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		MHz	5245.80	5740.30	5237.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nW	0.28255	0.25212	0.29390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		MHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合算値:	nW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	拡散率	-	-	70.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	工事設計書に記載
	混信防止機能	良・否	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BDR (Type: DH5 *2)	ホッピング周波数滞留時間 *5	良・否	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		sec	-	0.163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

試験機器の状態	試験項目	単位	定格電圧 ( DC 3.70 V) *3				上限電圧 ( - - V)				下限電圧 ( - - V)				備考
		MHz	2402	2441	2480	2441 *4	2402	2441	2480	2441 *4	2402	2441	2480	2441 *4	
EDR (Type: 3DH1 *1)	周波数の偏差	MHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	連続送信状態 (変調)
		ppm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	占有周波数帯幅	MHz	-	78.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	拡散帯域幅	MHz	-	70.558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	スプリアス発射または 不要発射の強度	(30MHz以上～ 2387MHz未満)	MHz	2375.63	2284.93	2376.06	-	-	-	-	-	-	-	-	
		μ W/MHz	0.01646	0.00902	0.01133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		(2387MHz以上～ 2400MHz未満)	MHz	2400.00	2389.77	2392.21	-	-	-	-	-	-	-	-	
		μ W/MHz	1.02565	0.00657	0.00437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		(2483.5MHz超～ 2496.5MHz以下)	MHz	2496.07	2492.70	2483.53	-	-	-	-	-	-	-	-	
		μ W/MHz	0.00835	0.01341	0.02768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		(2496.5MHz超～ 12.5GHz以下)	MHz	2505.93	2544.47	2584.43	-	-	-	-	-	-	-	-	
		μ W/MHz	0.11054	0.06607	0.04371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	空中線電力の偏差	mW/MHz	0.0864	0.0803	0.0766	0.3048	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-25.43	-30.73	-33.84	-30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	副次的に発する電波等の限度	MHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		nW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	工事設計書に記載
	拡散率	-	-	70.558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	混信防止機能	良・否	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EDR (Type: 3DH5 *2)	ホッピング周波数滞留時間 *5	良・否	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		sec	-	0.276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\*1 事前評価において空中線電力が最大となる動作モード  
\*2 製品仕様上の最大Duty比となる動作モード  
\*3 試験機器の入力電圧を±10%変動させた場合における無線モジュールへの入力電圧変動が±1%以下のため、定格電圧状態で試験実施  
\*4 20ホッピング  
\*5 ホッピング周波数滞留時間は各周波数における滞留時間が同じため、代表で2441MHzを測定

承認者:   
Takashi Yamada